



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

VISTO il decreto ministeriale 31 luglio 1934 recante “Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi”;

VISTA l’istanza presentata dalla ditta “RIDART S.r.l.” con sede legale in Via Arnaldo da Brescia - 21013 Gallarate (VA), acquisita con prot. n. 2547/DCPREV del 19/02/2021 per rilascio di una approvazione di tipo finalizzata a rinnovare l’autorizzazione commerciale dei dispositivi di sicurezza per passo d’uomo di varie versioni marca “RIDART S.r.l.”;

VISTA la dichiarazione della Società, contenente l’impegno a costruire i suddetti erogatori per carburanti liquidi di categoria “C” mantenendo invariata qualsivoglia caratteristica tecnica e funzionale degli stessi prototipi certificati, costituiti, ove previsto, da componenti provvisti di marcatura CE ai sensi delle direttive applicabili;

VISTA la precedente la Approvazione di Tipo DCPST/A7/4070/AT/09173 del 06 maggio 2015 rilasciata da questo Ministero;

VISTE le Certificazioni n. 3704/1571 - 35/49A del 10/10/2014 e 3704/1571 - 35/51 del 24/03/2015 rilasciate dall’Area VII della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, specificamente autorizzata dal Ministero dell’Interno ai sensi del D.M. 26 marzo 1985;

SI RINNOVA

ai fini della prevenzione incendi, l’Approvazione di Tipo DCPST/A7/4070/AT/09173 del 06 maggio 2015 intestata alla ditta “RIDART S.r.l.” riferita ai dispositivi di sicurezza per passo d’uomo nelle seguenti versioni precedentemente certificate e approvate:

Marca	Versioni
RIDART	21A (valvola ritegno a taratura fissa) ;
	55B (valvola ritegno ad angolo a taratura variabile) ;
	70B (tappo di carico rapido in alluminio corpo girevole) ;
	70bis (tappo di carico rapido ottone e alluminio corpo girevole) ;
	70C (tappo di carico lucchettabile da associare a 90C) ;
	90C (ghiera attacco rapida in alluminio universale);
	137 (tappo lucchettabile ottone-alluminio);
	190ENP (sfianto terminale antideflagrante);
	198 (sfianto con carboni attivi) ;
	330ENP (rompi fiamma antideflagrante);
	444a (valvola limitatrice di carico corpo alluminio galleggiante polietilene);
	444f (valvola limitatrice di carico corpo ferro galleggiante polietilene;
	445 (valvola limitatrice di carico);
	446 (valvola limitatrice di carico alluminio).
	70 (tappo di carico rapido con corpo girevole in ottone);
	70 A (tappo di carico rapido con corpo girevole in alluminio);
	80 (tappo di carico rapido con corpo unico in alluminio);
	137 OT (tappo di carico lucchettabile con corpo girevole in ottone);
	138 (ghiera rapida in ottone);
	90 (ghiera rapida in ottone o alluminio);
	60 (valvola ad angolo in ottone o ghisa);
	50 (filtro a succheruola in ottone);
	10 (valvola di fondo in ottone);
	135 (sede per asta metrica in ottone);
	950 (asta metrica in alluminio);
	190 (tagliafiamma terminale in ottone);
	440 (valvola limitatrice di carico).

L'installazione delle predette apparecchiature dovrà effettuarsi con l'osservanza di tutte le norme di sicurezza vigenti in materia.

Può essere immesso in commercio ciascun esemplare omologo a quelli sopraindicati, se corredato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di dichiarazione redatta dall'intestatario del presente atto attestante la conformità specificatamente riferita alla apparecchiatura a schede magnetiche per la gestione automatica dei distributori per carburanti liquidi di categoria "C" avente codice di Approvazione di Tipo DCPST/A7/02547/AT/09173.

La presente approvazione di tipo, rilasciata in forma digitale ai fini della commercializzazione dei prodotti riportati in elenco, ha validità fino al 05/05/2025,
ed è prevista solo qualora tali dispositivi siano installati in contenitori-distributori di carburanti liquidi di cat. C approvati, o da approvare, ai sensi dei DD.MM. 31 luglio 1934 e 22 novembre 2017, e siano utilizzati in apparecchi distributori o gruppi erogatori per la sola erogazione dei liquidi di cat. C da installarsi nelle zone e nei casi previsti all'art. 5 comma 3 del D.M. 27 gennaio 2006.

Il presente atto, intestato alla RIDART S.r.l., è costituito di n. 3 facciate e non può essere riprodotto e/o mostrato a terzi se non integralmente

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

All'intestatario del presente atto, ed ai soggetti comunque interessati, si richiamano tutti gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione dei predetti Decreti Ministeriali.

Approvazione di Tipo
DCPST/A7/02547/AT/09173

sottoscrizione resa in forma digitale ai sensi di Legge

Visto: Il DIRIGENTE
(Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI)

sottoscrizione resa in forma digitale ai sensi di Legge

Il Responsabile di Settore
D.V. Ing. Andrea Gattuso

sottoscrizione resa in forma digitale ai sensi di Legge

IL DIRETTORE CENTRALE
(Marsella)

Importo		€ 16,00				Data Emissione				03/02/2021			
IDENTIFICATIVO MARCA DA BOLLO													
0	1	1	9	1	6	7	5	6	4	7	8	9	6